

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
Obala Ruđera Boškovića 10
SISAK
Tel. 526-166,526-188

IZGRADNJA VODOVODNOG I KANALIZACIJSKOG PRIKLJUČKA

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

- AKT NA TEMELJU KOJEG JE DOPUŠTENA GRADNJA GRAĐEVINE ODNOSNO UVJERENJE DA JE GRAĐEVINA IZGRAĐENA PRIJE 15. VELJAČE 1968. GODINE (ako u građevnoj dozvoli i vlasničkom listu nisu identični brojevi katastarskih čestica, potrebno je dostaviti uvjerenje iz katastra o identifikaciji čestica)
- KOPIJA KATASTARSKOG PLANA ODNOSNO ČESTICE (ne stariji od 6 mj)
- ZEMLJIŠNO KNJIŽNI IZVADAK (ne stariji od 6 mj.)
- Drugi zakoniti posjednik prilaže punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za koju se traži priključak
- Riješenje o određivanju kućnog broja

VLASNIK GRAĐEVINE ILI DRUGE NEKRETNINE PORED TROŠKOVA IZVEDBE PRIKLJUČKA DUŽAN JE PLATITI I NAKNADU ZA PRIKLJUČENJE SUKLADNO ODLUCI O PRIKLJUČENJU GRADA SISKA, OPĆINE MARTINSKA VES, SUNJE I LEKENIKA

NARUČITELJ VODOVODNOG PRIKLJUČKA PRIPREMA:

- VODOMJERNO OKNO – šaht (nacrt u prilogu)
- OPEKA PUNA (cigla) – 80 – 100 komada
- ZEMLJANE RADOVE - ISKOP ROVA OD ŠAHTA DO VODOVODNOG CJEVOVODA I NA CJEVOVODU (po izvršenoj uplati, a prema obveznom dogovoru sa poslovođom Sisačkog vodovoda, d.o.o.)

NAPOMENA UKOLIKO STRANKA SAMA NABAVLJA TIPSKO VODOMJERNO OKNO

Tipsko vodomjerno okno mora imati dimenzije svijetlog otvora :

- Dužina - 1,20
- Širina - 0,80 (1,20 x 0,80 x 1,30)
- Dubina - 1,30

Poklopac mora imati dimenzije 600 x 600